

Ostrołęka dnia 19.09.2019r.

KPZ.271.20.2019

**Uczestnicy Postępowania**

**WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : „Przebudowa ul. Krańcowej w Ostrołęce Etap II, część 2”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.**

Działając na podstawie art. 38 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), Miasto Ostrołęka, przekazuje Wykonawcom pytania wraz z wyjaśnieniami i zmianę treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 1** „W przedmiarze robót branży drogowej występują pozycje nr 12, 16 i 20 – warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 c50/30. Natomiast opis techniczny projektu oraz Szczegółowa specyfikacja techniczna odnosząca się do tych pozycji zawierają zapis o mieszance łamanego kruszywa naturalnego c100/0. Czy wiążącym parametrem jest zapis w przedmiarze robót?”

**Odpowiedź na pytanie 1** : Tak. Wiążącym parametrem jest zapis w przedmiarze robót. W załączeniu SST D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego C50/30.

**Pytanie 2:**” W przedmiarze robót branży drogowej w dziale 1.8 Elementy ulic występują pozycje nr 24, 25 i 26 , które określają ilość i rodzaj krawężników betonowych i kamiennych prosimy o potwierdzenie zakresu rzeczowego oraz określenie ilości krawężników prostych i łukowych wraz z podaniem ich promienia.

**Odpowiedź na pytanie 2:** Zamawiający informuje, iż zakres części 2 Etapu II należy wykonać w całości z krawężników kamiennych.

Poz. 24d1.8. otrzymuje brzmienie:

„Krawężniki kamienne o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem – bet. Cem. C12/15 (B-15) – 243 m”,

Poz. 25d1.8. otrzymuje brzmienie:

„Krawężniki kamienne o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem – bet. Cem. C12/15 (B-15) – 15 m”,

Poz. 26d1.8. pozostaje bez zmian.

**Pytanie 3:**” Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania robót ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne?”

**Odpowiedź na pytanie nr 3** : Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania robót ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wykonawca powinien przewidzieć możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz konieczność zastosowania urządzeń ogrzewających do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami SST np.: dmuchaw ogrzewających, nagrzewni, mat ogrzewających. Ponadto, zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż większość prac wykonywanych jest w suchych procesach

technologicznych, bez konieczności stosowania wody. W związku z powyższym niskie temperatury nie będą miały wpływu na przebieg prac.

**Pytanie 4:** "Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie okresu Pielęgnacji nawierzchni trawiastych w okresie gwarancyjnym (pozycja nr 30 w przedmiarze robót branży drogowej) do 12 miesięcy od daty protokołu odbioru robót? Pozwoli to na złożenie niższej oferty Zamawiającemu"

**Odpowiedź na pytanie nr 4:** Zamawiający informuje, iż koniec pielęgnacji zieleni wyznacza się do 30 czerwca 2020 r.

Ponadto należy po ukorzenieniu się zieleni I-sze koszenie wykonać po ok. 4 tygodniach wzrostu przy wysokości od 8-10 cm (skrócić o 1/3 długości).

W celu zapewnienia czasu na przygotowanie oferty uwzględniającej wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Punkty 20 i 21 SIWZ otrzymują brzmienie :

**„20. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.**

**20.1.** Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Ostrołęka, Punkt Obsługi Interesantów, parter w nieprzekraczalnym terminie :

<b>do dnia</b>	<b>24.09.2019</b>	<b>do godz.</b>	<b>11:30</b>
----------------	-------------------	-----------------	--------------

**20.2.** Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco :

<b>Przetarg nieograniczony na zadanie pn..- „Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce” - ETAP II część 2” KPZ.271.20.2019</b>
<b>Nie otwierać przed dniem 24.09.2019 godz. 12:10</b>

**20.3.** Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

**20.4.** Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisanie oferty.

**21. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.**

**21.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.**

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

**21.2. Zmiana złożonej oferty.**

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ...”

**21.3. Wycofanie złożonej oferty.**

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

**21.4. Miejsce i termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, sala 9 , parter


<b>w dniu</b>	<b>24.09.2019</b>	<b>o godz.</b>	<b>12.10</b>
---------------	-------------------	----------------	--------------

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert wymaga zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 592299-N-2019 z dnia 2019-09-04.

PREZESIDENT MIASTA  
  
PREZESIDENT

**Załączniki:**

1. SST – D-04.04.02b  budowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego C50/30.