

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA CENOWEGO

W związku z otrzymanymi zapytaniem informujemy jak niżej:

Pytanie :

Wskazać parametry w zakresie wymiany słupów i parametrów oświetlenia ulicznego.

Odpowiedź:

Wymiana słupów oświetlenia ulicznego na nowe: słupy stalowe (ocynkowane) lub aluminiowe (anodowane) z uwzględnieniem specjalnych powłok typu anty-plakat oraz powłok z elastomeru poliuretanowego; oprawy – dwukomorowe o korpusie aluminiowym i szklanym kloszu, okres gwarancji – minimum 5 - 10 lat, minimalny stopień szczelności dla komory optycznej i komory osprzętu – IP 66, temperatura barwowa LED – neutralna biała, parametry oświetleniowe zgodne z Polską Normą PN-EN 13201:2007. Obliczenia fotometryczne z prawidłowym przekrojem całego ciągu, komputerowa metoda obliczenia parametrów technicznych.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Kulik