Szafy licznikowe







Złącze nr 10-2071

P_i = 145 000 W

k_j = 0,204

$P_s \approx$ 30 000W

$I_s \approx$ 48,1 A

Uwaga:

Od uziemienia złącza wyprowadzić przewód PE LGy 25mm^2.

TADEUSZ LIS

PROJEKTOWANIE I USŁUGI INŻYNIERSKIE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

ul. Wesoła 6, 07-410 Ostrołęka
tel.: 602 771 637
e-mail: tadlis@poczta.onet.pl

Inwestor:	Miasto Ostrołęka Plac Gen. J. Bema 1, 04-400 Ostrołęka
Nazwa obiektu:	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PRZY UL. SIENKIEWICZA 46
Branża:	ELEKTRYCZNA
Lokalizacja:	Woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, jednostka ew.: 146101_1 Ostrołęka, obręb: 0002 Ostrołęka, Dz. nr ew. 21356/2
Nazwa rysunku:	SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU
Stadium:	PW
Skala:	
Zespół projektowy:	
Projektant (specjalność instalacyjna): mgr inż. Tadeusz Lis	Nr uprawnień: Wa-101/02
Podpis:	
Data:	czerwiec 2020r.