



UWAGA:

- instalację wodociągową wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych,
- instalację wodociągową prowadzić pod stropem kondygnacji 0,
- instalację wodociągową, włączyć w piwnicy za wodomierzem głównym,
- przewody wody zimnej zaizolować termicznie przeciwwzroszeniowo, grubość izolacji 6mm,
- przewody wody ciepłej zaizolować termicznie, grubość izolacji zgodna z obowiązującym prawem,
- wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia ppoż wykonać w klasie takiej samej jak przegroda,

OZNACZENIA

— woda ciepła,
— woda zimna,

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	Instalacja wodociągowa		Nr rys.	S - 5
	Nazwa inwestycji:	Przebudowa pomieszczeń na cele Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce			
	Adres inwestycji:	ul. Dywizjonu 303 1, 07-401 Ostrołęka, działka nr 30526, jednostka ewid.146101_1, obręb ewid. 0003	Skala: 1 - 100		
	Inwestor:	Miasto Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka	projekt budowlany		
	Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.	Podpis	branża sanitarna
Projektant:	mgr inż. Zenon Janowicz	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	MAZ/346/PWOS/13		
					Data: 10.2019r.