



UWAGI:
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz kierunkowego należy zasilili z danego obwodu sprzed elementu złączającego (np. styczniki).
Rozłącznik główny DPX-1 należy doposażyć w styk pomocniczy NO.

OSTROPIEKT Biuro Architektoniczno-Budowlane Mrośwałd 67a/b 07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99		Nazwa P.S. SCHEAMIT ROZDZIELNICY TE	Nr P.S. E-1
Adres inwestycji: ul. Prądzyńskiego 12, 07-410 Ostrołęka, dz. nr 50032/6 inwestycji: tel. ewid. 146101 1-M. Ostrołęka, obręb 0005		Nazwa inwestycji: Przechładowa część pomieszczeń ze zniżką sposobu użytkowania na sale przedszkolną w budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Ostrołęce.	
Inwestor: Miasto Ostrołęka Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka		Specjalność: elektryczna	Podpis: MAJ/02/3/PWB/E/15
Zespół projektowy: Projektant: mgr inż. Krzysztof Orzechowski		Upr.:	Data: 07.2020r.
		Projekt budowlany	Data: 07.2020r.