

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Oznaczenie kancelaryjne złożenia pracy geodezyjnej		WGK.6642.1.426.2020
Nazwa miejscowości		Ostrołęka dz. 21076/6 i inne
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	146101_1
	nazwa	Ostrołęka
Obręb ewidencyjny	identyfikator	146101_1.0002
	nazwa	Ostrołęka
Nazwa układu współrzędnych	układu wysokości	2000/7 Kronsztadt t0
Data opracowania mapy		20.07.2020
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie informacji o słabotności gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Oznaczenie i symbol kontuar użytku gruntowego, który się jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
Zgodność położenia punktów granicznych z §79 pkt. 5 standardów technicznych		tak
ARKUSZ 2		

USŁUGI GEODEZYJNE
Grzegorz Terlikowski
07-410 Ostrołęka, ul. Geodetów 8
NIP 758-103-40-26, REGON 142537327
kom. 606 941 241

GEODETA UPRAWNIONY
Upr. nr 18429
mgr inż. Grzegorz Terlikowski
07-410 Ostrołęka, ul. Geodetów 8
tel 29 767 41 41, kom. 606 948 74

Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy oraz podpis osoby reprezentującej wykonawcę | Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz podpis geodety uprawnionego, który opracowywał mapę

ORIENTACJA

Skala 1 :10000

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WGK.6642.1.426.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Ostrołęki
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Grzegorz Terlikowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	9.4941.2020 WGI z 23.07.2020
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Terlikowski Nr uprawnień 18429

Oświadczam, że treść mapy na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej przez MODGiK w Ostrołęce. Przyjęto pod numerem P1461.2020.61 z dnia 23.07.2020

Legenda MPZP

MM/UU -Zabudowa mieszkaniowo-usługowa w typie staromiejskim
UUM - Usługi z funkcją mieszkaniową
UU,2+KS - Usługi + zespoły garażowe i parkingi
AU - Administracja i obiekty biurowe
MNU - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
MWU - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
KU, KUL - Ciąg komunikacyjne
KPJ - Tereny ciąg(w pieszo-jezdnych

Uwaga.
Linia kablowa energetyczna nN oświetlenia ulicznego
na podstawie normy SEP-E-004:
- przy skrzyżowaniu oraz zbliżaniu
z rurociągiem gazowym oraz wodnym musi
zachować odległość co najmniej 25cm + śr. rury
- przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi o napięciu do 1kV
musi zachować odległość co najmniej 15 cm, natomiast przy
zbliżeniu 5 cm
- kable energetyczne tego samego przeznaczenia mogą się stykać,
natomiast przy skrzyżowaniu zachowując odległość co najmniej 5 cm
- przy skrzyżowaniu z kablami SN zachować odległość co
najmniej 15 cm natomiast przy zbliżeniu 25 cm

Na całej długości trasy wzdłuż drogi kabel oświetleniowy układać
w rurach osłonowych typu DVK75, natomiast w poprzek
jezdni w rurach typu RHDPE. Rury układać na głębokości 0.7m,
z możliwością ułożenia kabla
na głębokości 50cm pod chodnikami.
Linie kablowe oraz słupy ośw. umieszczać w odległości min.0.5m od
krawędzi jezdni.
Jeżeli zajdzie taka konieczność to dopuszczalne jest zmniejszenie
odległości skrzyżowań i zbliżeń z rurociągami pod warunkiem
wykonania dodatkowych osłon otaczających kabel.
Rury RHDPEwp do kabli optotelekomunikacyjnych układać
w tym samym wykopie co kable oświetleniowe z zachowaniem min 10cm
odległości

Legenda:

- proj. słup oświetlenia - stylowe
- proj. słup oświetlenia - drogowe
- proj. linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2. Na całej długości kabel w rurze DVK75
- rura osłonowa RHDPE110/przedsk
- proj. słupy i linie napowietrzne do demontażu
- proj. słupy i linie napowietrzne bez zmian
- proj. rura osłonowa RHDPEwp 40/2,9 do kabli optotelekomunikacyjnych
- studnie kablowe SK-2 (wym.zew. 1390x930x1000)
- studnie kablowe SK-1(wym.zew. 575x575x720)

Projektowane słupy oświetlenia ulicznego :

Drogowe:
Słupy stalowe lub aluminiowe o wys.8m
umieszczone na fundamentach betonowych
przeznaczonych pod słupy ośw.
o wymiarach nie przekraczających 0,3mx0,3m
Wysięgniki 1,5m jednoramienne
dwuramienne o kącie rozwarcia 90st,
trójramienne o kącie rozwarcia 120st
końcówce mocującej oprawe IP65

Stylowe:
Słupy o charakterze staromiejskim o wys. 8m
na fundamencie betonowym.
Składające się z wysięgników stanowiących spójność
z słupami. Wysięgniki pojedyncze oraz podwójne
o kącie rozwarcia 90st. Kolor słupów czarny

Oprawy oświetleniowe :

Oprawy do słupów drogowych typu LED
o strumieniu świetlnym 6300-8500lm i mocy 50-55W
tepmeratura barwowa neutralna biała,
Oprawa dwukomorowa z
szczelnością komory optycznej i osprzętu IP66
z redukcją mocy.
Odporność na uderzenie IK 08

Oprawy do słupów stylowych typu LED kolor czarny

o strumieniu świetlnym 7500-8000lm i mocy 75W
tepmeratura barwowa neutralna biała,
Oprawa dwukomorowa z
szczelnością komory optycznej IP66 i osprzętu IP55
z redukcją mocy.
Odporność na uderzenie IK 08 (słupy przy ul. J.Kazimierza,
B.Joselewicza, Plac 1-Maja)

Opracowanie: ELBORpro 07-410 Ostrołęka, ul.Wilhelma 26	temat: Linia kablowa oświetlenia ulicznego wraz z mufą świeltlnościową oraz demontażem linii napowietrznych		
Powiat: Miasto Ostrołęka 07-410 Ostrołęka, , Plac Bema 1		skala: 1:500	Nr arch: PW1
Lokalizacja: Ostrołęka, ul. J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Orzeszkowej, Chopina,		data: 08.2020	
Nazwa projektu: Plan zagospodarowania linii oświetleniowej - stan projektowy			
Branża: Elektryczna Specjalność projektu: w zakresie doś. kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego			
projektował: mgr inż. Konrad Borowy nr wpisu MAZ/0136/POOS/08			2
sprawdził/zgodził: mgr inż. Piotr Pietrzak nr wpisu MAZ/0304/PWOS/04			