

Uwaga.
Linia kablowa energetyczna nN oświetlenia ulicznego na podstawie normy SEP-E-004:
- przy skrzyżowaniu oraz zbliżeniu z rurociągiem gazowym oraz wodnym musi zachować odległość co najmniej 25cm + śr. rury
- przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi o napięciu do 1kV musi zachować odległość co najmniej 15 cm, natomiast przy zbliżeniu 5 cm
- kable energetyczne tego samego przeznaczenia mogą się stykać, natomiast przy skrzyżowaniu zachowując odległość co najmniej 5 cm
- przy skrzyżowaniu z kablami SN zachować odległość co najmniej 15 cm natomiast przy zbliżeniu 25 cm

Na całej długości trasy wzdłuż drogi kabel oświetleniowy układać w rurach osłonowych typu DVK75, natomiast w poprzek jezdni w rurach typu RHDPE. Rury układać na głębokości 0,7m, z możliwością ułożenia kabla na głębokości 50cm pod chodnikami.
Linie kablowe oraz słupy ośw. umieszczać w odległości min.0,5m od krawędzi jezdni.
Jeżeli zajdzie taka konieczność to dopuszczalne jest zmniejszenie odległości skrzyżowań i zbliżeń z rurociągami pod warunkiem wykonania dodatkowych osłon otaczających kabel.
Rury RHDPEwp do kabli optotelekomunikacyjnych układać w tym samym wykopie co kable oświetleniowe z zachowaniem min 10cm odległości

Oświadczam, że treść mapy na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej przez MODGIK w Ostrołęce. Przyjęto pod numerem P1461.2020.61 z dnia 23.07.2020

Legenda:

- proj. słup oświetlenia - drogowe
- proj. linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2. Na całej długości kabel w rurze DVK75
- rura osłonowa RHDPE110/przecisk
- proj. słupy i linie napowietrzne do demontażu
- proj. rura osłonowa RHDPEwp 40/2,9 do kabli optotelekomunikacyjnych
- studnie kablowe SK-2 (wym.zew. 1390x930x1000)
- studnie kablowe SK-1(wym.zew. 575x575x720)

Projektowane słupy oświetlenia ulicznego :
Drogowe:
Słupy stalowe lub aluminiowe o wys.8m umieszczone na fundamentach betonowych przeznaczonych pod słupy ośw. o wymiarach nie przekraczających 0,3mx0,3m
Wysięgniki 1,5m jednoramienne dwuramienne o kącie rozwarcia 90st, trójramienne o kącie rozwarcia 120st końcówce mocującej oprawe fi60

Oprawy oświetleniowe :
Oprawy do słupów drogowych typu LED o strumieniu świetlnym 6300-6500lm i mocy 50-55W tepmeratura barwowa neutralna biała, Oprawa dwukomorowa z szczelnością komory optycznej i osprzętu IP66 z redukcją mocy.
Odporność na uderzenie IK 08

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		*WGK.6642.1.426.2020*
Nazwa miejscowości		*Ostrołęka dz. 21076/6 i inne*
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	*146101_1*
	nazwa	*Ostrołęka*
Obręb ewidencyjny	identyfikator	*146101_1.0002*
	nazwa	*Ostrołęka*
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	*2000/7*
	układu wysokości	*Kronsztadt 60*
Data opracowania mapy		*20.07.2020*
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie informacji o służebności gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
Zgodność położenia punktów granicznych z §79 pkt. 5 standardów technicznych		tak
ARKUSZ 1		

USŁUGI GEODEZYJNE
Grzegorz Terlikowski
07-410 Ostrołęka, ul. Geodetów 8
NIP 758-103-40-28, REGON 142332727
kom. 606 948 241

GEODETA UPRAWNIONY
Upr. Nr 18429
mgr inż. Grzegorz Terlikowski
07-410 Ostrołęka, al. Geodetów 8
tel. 29 767 41 41, kom. 606 948 2...

Nazwa/firma i nazwisko wykonawcy oraz podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz podpis geodety uprawnionego, który opracowywał mapę

ORIENTACJA

Skala 1 : 10000

Legenda MPZP

MM/UU -Zabudowa mieszkaniowo-usługowa w typie staromiejskim
UUM - Usługi z funkcją mieszkaniową
UU.2+KS - Usługi + zespoły garazowe i parkingi
AU - Administracja i obiekty biurowe
MNU - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
MWU - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
KUD, KUL - Ciągi komunikacyjne
KPJ - Tereny ciągów pieszo-jezdnych

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	*WGK.6642.1.426.2020*
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Ostrołęki
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Grzegorz Terlikowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	P. 1461. 2020. 401 z 23. 07. 2020
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Terlikowski Nr uprawnień 18429

wykonawca: ELBORpro 07-410 Ostrołęka, ul.W.Polis 25	temat: Linia kablowa oświetlenia ulicznego wraz z rurą światłowodową oraz demontażem linii napowietrznych		
inwestor: Miasto Ostrołęka 07-410 Ostrołęka , Plac Bema 1		skala: 1:500	faza proj: PW1
adres budowy: Ostrołęka:ul. J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Orzeszkowej, Chopina,		data: 08.2020	
nazwa rysunku: Plan zagospodarowania linii oświetleniowej - stan projektowy			
Branża Elektryczna: Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
projektował: mgr inż. Konrad Borowy nr ewid. MAZ/0139/POOE/08		nr rysunku: 1	
sprawdzał/a/y: mgr inż. Piotr Piersa nr ewid MAZ/0304/PWOE/04			