



Uwagi:

- Przejścia przewodów wentylacji mechanicznej przez istniejące ściany poprzeczne należy lokalizować nad nadprożami
- Przejścia przewodów instalacyjnych przez istniejące stropy należy lokalizować pomiędzy belkami stropowymi, w taki sposób, aby nie uszkodzić belek.
- Przed montażem kanałów wentylacyjnych należy wyznaczyć miejsca bezpiecznego wykonania przejść instalacyjnych przez istniejące przegrody. W razie wystąpienia niezgodności z projektem należy skontaktować się z projektantem.
- Podłączenia rekuperatora i wentylatora dachowego do sieci kanałów wykonać z zastosowaniem złączy przeciwdrganiowych.
- Kanały wentylacyjne pomiędzy czerpnią i wyrzutnią a rekuperatorem, pomiędzy tłumikami a rekuperatorem oraz kanały wentylacji grawitacyjnej izolować matami z wełny mineralnej z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej.

Grubość izolacji:

- kanały pomiędzy czerpnią i wyrzutnią a rekuperatorem - 50mm,
- kanały pomiędzy tłumikami a rekuperatorem - 20mm,
- kanały wentylacji grawitacyjnej - 20mm.

Legenda:

- wentylacja mechaniczna nawiewna
- wentylacja mechaniczna wywiewna
- instalacja z czerpni powietrza
- instalacja do wyrzutni powietrza
- wentylacja mechaniczna wywiewna z WC

BIURO PROJEKTOWE:



STERBUD S.C.

07-401 OSTROŁĘKA  
AL. WOJSKA POL. 21  
tel. 29-769-10-75  
tel./fax 29-760-43-38

e-mail: [biuro.projektowe@sterbud.com.pl](mailto:biuro.projektowe@sterbud.com.pl)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIĘ, NAZWISKO, NR UPRAWNIENI: SPECJALNOŚĆ: PODPIS:

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| PROJEKTANT:<br>Grzegorz Bednarek<br>MAZ/0055/P00S/12 | INSTALACJE<br>SANITARNE |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA:<br>Łukasz Gąska                | INSTALACJE<br>SANITARNE |  |
|  |                         |  |

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

Miasto Ostrołęka

Pl. Gen. J. Bema 1  
07-400 Ostrołęka

TYTUŁ PROJEKTU:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU  
DWORCA PKP W OSTROŁĘCE  
DO PROJEKTU MULTICENTRUM

Ostrołęka, Plac Dworcowy  
jednostka ewidencyjna: 14.6101\_1 M. Ostrołęka  
obręb: 0006  
działki: 61857, 61866, 61867, 61868, 61870,  
61875/30

LOKALIZACJA:

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA WENTYLACJI  
MECHANICZNEJ  
PRZEKRÓJ III-III

|          |                  |
|----------|------------------|
| SKALA:   | DATA:            |
| 1:100    | październik 2017 |
| PLIK NR: | RYSUNEK NR:      |
|          | IS-15            |

UWAGA:

Odtwarzanie rysunków, w całości lub w części, może nastąpić wyłącznie za zgodą firmy: STERBUD.