



# PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI



URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.:+48 (29) 764 68 21-22, fax: 765 43 20 mail: prezydent@um.ostroleka.pl

Ostrołęka, dnia 21 czerwca 2021 roku

WD.0005.6.2021

**Pan**  
**Jan Drabot**  
**Przewodniczący Zarządu**  
**Osiedla „Dzieci Polskich”**

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie przeglądu, zabezpieczenia, bądź wymiany słupów oświetleniowych informuję, iż został przeprowadzony przegląd oświetlenia na os. Dzieci Polskich. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że w ulicy:

- 1) Wodnika, Kubusia Puchatka i Guliwera zlokalizowane są słupy stalowe różnego rodzaju ze śladami korozji, wnęki zakryte.
- 2) Baśniowej znajdują się słupy betonowe o widocznych śladach erozji betonu oraz metalowe ze śladami korozji, z możliwym osłabieniem i korozją w ziemi, wnęki zakryte.
- 3) Dzieci Polskich - słupy betonowe z oznakami erozji betonu o zamkniętych wnękach, z wyjątkiem słupa przy dawnej Biedronce gdzie brakuje pokrywy wnęki.
- 4) gen. Józefa Hallera - słupy metalowe z widocznymi śladami korozji z możliwym osłabieniem i korozją w ziemi o zabezpieczonych wnękach.

Miasto Ostrołęka nie ujęło w budżecie miasta na rok 2021 modernizacji oświetlenia na os. Dzieci Polskich.

Mając na uwadze powyższe informuję, że zostanie rozważona możliwość odnowienia słupów stalowych oraz zostanie zamontowana ww. brakująca pokrywa wnęki słupowej.

PREZYDENT MIASTA

  
Łukasz Kulik