

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Miasto Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, NIP: 758-21-42-002

Komórka organizacyjna przeprowadzająca postępowanie:

Wydział Informatyki

2. Przedmiot zamówienia:

Dostawa centralnego zasilacza UPS o architekturze modułowej, instalacja i konfiguracja w istniejącej infrastrukturze sieci energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrołęki zapewniając podtrzymanie zasilania dla serwerowni oraz stacji komputerowych podłączonych do gniazd sieci elektrycznej.

Droga wyładunku zawiera schody na I piętro budynku, gdzie znajduje się serwerownia. W budynku nie ma wind. Systemy klimatyzacji działające w serwerowniach nie będą zasilane z wykorzystaniem zasilaczy UPS.

Ogólne wymagania co do zasilacza UPS, modułów mocy, akumulatorów oraz funkcjonalności:

- montaż poszczególnych modułów mocy i baterii w jednej systemowej szafie zasilacza UPS o wymiarach zbliżonych od szafy RACK 19"
- czas podtrzymania zasilania urządzeń odbiorczych dla pełnego obciążenia: minimum 10 minut
- możliwość zdalnej administracji - karta SNMP
- złącze zdalnego wyłącznika PPOŻ. (REPO)
- użytkowane z intensywnością 24h/dobę
- wbudowany by-pass serwisowy
- możliwość zdalnego i lokalnego wyłączenia awaryjnego
- montaż fizyczny zasilaczy - zamawiający przewiduje pomieszczenie serwerowni, podłączenie do przygotowanych kabli zasilających i odbiorczych
- instalacja zasilacza UPS musi zapewniać skalowanie w zakresie zapotrzebowania na dodatkowe obciążenia urządzeń w sieci - możliwość rozbudowy o kolejne moduły mocy przynajmniej do 60kVA z uwzględnieniem nadmiarowości (awaria jednego modułu mocy pozwala na pełne obciążenie 60kVA)
- zasilacze powinny posiadać panel sterowniczo-diagnostyczny, przedstawiać na wbudowanym wyświetlaczu aktualny status, wykorzystanie mocy i przewidywany czas działania
- trzyletnia gwarancja na urządzenia wraz zapewnionym serwisem wykonawcy
- wykonawca udzieli zamawiającemu co najmniej 2 letniej gwarancji na baterie o 10-12 letniej żywotności
- zamawiający wymaga oprogramowania komunikacyjnego do monitorowania i zarządzania zasilaczem z poziomu MS Windows / Linux przez sieć lokalną, możliwość raportowania parametrów i ostrzeżeń przez e-mail
- wykonanie pełnej instalacji i konfiguracji na wskazanej stacji komputerowej dostarczonego oprogramowania komunikacyjnego
- przeszkolenie z obsługi urządzeń wskazanych przez zamawiającego osób
- sporządzenie i dostarczenie do zamawiającego dokumentacji powykonawczej
- przeprowadzenie praktycznych testów odbiorczych
- ze względu na charakter wykonywanych działań prace instalacyjne powinny być wykonywane poza godzinami pracy Urzędu

Parametry zasilacza UPS (Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1)

- moc znamionowa: 40kVA
- technologia True On-line podwójna konwersja ilość faz wejście/wyjście: 3/3
- architektura modułowa
- możliwość rozbudowy mocy podczas pracy
- sprawność zasilacza w trybie Online: > 96% TADi: < 3%

3. Kryteria oceny oferty:

- cena: 100%

4. Termin realizacji zamówienia:

45 dni od daty złożenia zamówienia;

5. Sposób przygotowania oferty:

- Elektronicznie na platformie zakupowej pod adresem: „<http://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka>”.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

6. Termin składania ofert:

do 20.10.2021 do godz: 08:00

7. Termin związania ofertą:

14 dni

8. Istotne warunki umowy – wzór umowy: wg załącznika

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych lub wariantowych.

11. Informacje dodatkowe:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny;
- Warunki płatności po realizacji zamówienia, przelewem w ciągu 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury;

12. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

Sławomir Mrozek – tel. 29 765 43 22

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą w Ostrołęce, Pl. Gen. J. Bema 1.
- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Mieście Ostrołęka, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, email: iod@um.ostroleka.pl, tel. 29 765 43 58
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem na Dostawę i montaż modułowego systemu UPS, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001r. (Dz. U. Z 2016r. Poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
- W Odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


DYREKTOR
Wydziału Informatyki
Krzysztof Łepicki