




PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI



URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.:+48 (29) 764 68 21-22, fax: 765 43 20 mail: prezydent@um.ostroleka.pl

Ostrołęka 08.10.2024r.

WID.0003.33.2024

Pan
Waldemar Popielarz
Radny Miasta Ostrołęki

Odpowiadając na wniosek z dnia 18.09.2024r. (data wpływu do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa 23.09.2024r.) informujemy, że część miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w obrębie budynków zlokalizowanych przy pl. Gen. Józefa Bema 14,13,12,11,10 został skutecznie wyremontowany w roku 2020, natomiast odcinek w ul. Staromostowej został wyremontowany w 2017r.

Przedmiotowy fragment miejskiej sieci kanalizacji deszczowej jest sprawny i na bieżąco konserwowany przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Problemem związanym z zawilgoceniem piwnic części budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie placu Bema jest kapilarne podciąganie wód gruntowych i sąsiedztwo rzeki Narew, a raczej poziomu rzeki który to jest zależny od pory roku, przekłada się on bowiem bezpośrednio na poziom wód gruntowych.

W dzisiejszych czasach dostępność technologii umożliwia skuteczne zabezpieczenie przeciwwilgociowe obiektów budowlanych przed występowaniem zjawiska związanego z podciąganiem wód gruntowych. Część budynków zlokalizowanych na przedmiotowym terenie została należycie zabezpieczona przez ich Właścicieli i problem zawilgoconych piwnic u nich nie występuje.

Problem zalewania Placu gen. J. Bema związany jest bezpośrednio z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachowych budynków bezpośrednio sąsiadujących

Należało by rozważyć i zasygnalizować Właścicielom przedmiotowych nieruchomości, że oni również mogą mieć bezpośredni wpływ na ilość wód opadowych odprowadzanych z połaci ich budynków na pas drogowy, mogliby zastosować tzw. błękitno – zieloną infrastrukturę z zachowaniem charakteru zabytkowego tej części miasta.

Do wiadomości:

1. Adresat,
2. a/a

PREZYDENT MIASTA

Paweł Niewiadomski