

Ostrołęka dnia 01.03.2017r.

**KPZ.271.1.2017**

**Uczestnicy Postępowania**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. :  
„Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym – etap  
I”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Miasto Ostrołęka reprezentowane przez Janusza Kotowskiego – Prezydenta przekazuje Wykonawcom zmianę treści SIWZ oraz pytania wraz z wyjaśnieniami do SIWZ :

Treść pytań wg pisowni oryginalnej wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

**Pytanie 1)** „Czy Wykonawcy powinni przedstawić dokumenty z przepisu o ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej nią niniejszej Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz, polskie wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad Prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez trybunał Sprawiedliwości Unii E. Normy: Ustawy”

**Pytanie 2)** „Przedstawiane dokumenty czy są ujęte w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

**Pytanie 3)** „ Czy realizowany jest odpowiednim programem oraz normy oświetlenia ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 91 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony

środowiska. wykonawcy powinni mieć wybór produktów z zachować przejrzystość postępowania o zachowaniu efektywności energetycznej.

Pomocniczo uwzględniono zapisy Strategii Tematycznej dla Środowiska Miejskiego, stanowiącej część europejskiej polityki w zakresie środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych, stanowiącej część VI Programu Działań „Środowisko 2010”

**Pytanie 4)** „Nie zostały podane Normy : . PN-EN 13201- oświetlenie Dróg

nowe z aktualną normą PN-EN 13201-2:2016-03

PN-EN 73201, PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015

PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

PN-EN61547,

wykonawcy powinni mieć wybór produktów z zachować przejrzystość postępowania z zachowaniu efektywności energetycznej.”

**Pytanie 5”** Nie zostały uwzględnione wymagania bezpieczeństwa :

Badania na zgodność ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

- Zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego: Producent opiniowanych opraw

oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa

użytkowania: - EN 60598-1 - EN 60598-2-1 - EN 13201 na potrzeby i tereny PKP-PLK S.A i

Wojska Polskiego oraz innych organów Państwa dla terenów, a widzimy że kiedy nachodzą

na siebie tereny wprowadza chaos i niepotrzebne napięcie wykonawców jaki zastosować produkt.

**Pytanie 6)** „, brak jest opisów ogólnych warunków, które mogą ukierunkować wykonawców jaki produkt zastosować dostosowując się do ustawom o efektywności energetycznej z

uwzględnienie polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. –

Oprawa legitymizuje się stopniem ochrony przed wnikaniem wody nie mniejszym niż IP66,

korpus oprawy charakteryzuje się następującymi cechami: jest wykonany z ciśnieniowego jednobryłowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej odporności na korozję i jest

malowany proszkowo na kolor wskazany przez zamawiającego, o umożliwia otwarcie oprawy i dostęp do panelu LED specjalnym kluczem zabezpieczającym. Temperatura barwowa

emitowanego światła 4000k(+/- 100K) o współczynnik oddawania barw RA większy lub

równy 70 o Panel LED wyposażony w grupę soczewek kształtujący rozsył światła o

charakterze drogowym. Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce”.

**Pytanie 7** Przewidywany jest układ redukcji mocy w lampach oświetleniowych, który ma umożliwić płynną nastawę pięciu progów natężenia oświetlenia dla każdej doby w zakresie poziomu strumienia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 – 30% strumienia nominalnego

Temperatura pracy w zakresie -40 +40 stopni,

Efektywność świetlna w zakresie minimum 112-115 lm/W netto.

**Pytanie 8)** Ważne są dodatkowe dokumenty w celu potwierdzenia, że proponowane oprawy jak i układ świetlny spełniają powyższe parametry techniczno-użytkowe, należy wymagać dostarczenia – kart katalogowych opraw – deklaracji zgodności CE, raportu z badań niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego ( raport z badań musi odnosić się do całej oprawy, a nie tylko do panelu LED jako źródła), certyfikatu potwierdzającego wykonanie oprawy zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC.”

**Pytanie 9)** Punktacja przewidziana powinna oceniać inne ważne zagadnienia nie tylko cenę zmian Ocena oferty koniecznie powinna zawierać punktacje nawet dla małych inwestycji: cena ? 59%, Termin 14, gwarancja 11%, efektywność energetyczna ilość lumenów z 1 W 16%.

**Odpowiedź na pytania od nr 1 do 9:** Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją budowlaną na podstawie której zostało udzielone pozwolenie na budowę. W/w dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót m. in. branży elektrycznej są elementem opisu przedmiotu zamówienia i są dostępne na stronie urzędu.

Zamawiający zgodnie z pkt 4.4. do 4.5. SIWZ przyjął, że wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w

stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Kryteria oceny ofert zostały dostosowane do całego przedmiotu zamówienia obejmującego również oświetlenie uliczne..

Ponadto zmianie ulega SIWZ w zakresie pozycji lp. 51.d.9 przedmiaru robót branży drogowej oznakowanie stałe str 10. Należy wycenić – bariery ochronne stałe jednostronne o masie 1m – 24 kg – o długości 2,75 m zgodnie z dokumentacją projektową. Nie jak było ujęte o długości 3,00m.

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Kotowski*