



Gięcie rur z PE.

Temperatura otoczenia	Min. promień gięcia rur
°C	[m]
≥ 20	20 x d_e
≥ 10	35 x d_e
≥ 0	50 x d_e

Nie należy dokonywać gięcia rur przez podgrzewanie.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość
1	Rura PE100 RC SDR17,6 dn180x10,3	m	91
2	Rura PE100 RC 11 dn90x8,2	m	5
3	Rura PE100 RC 11 dn25x3,0	m	4
4	Trójnik redukcyjny d180/90	szt.	1
5	Obejma siodłowa do nawiercania d180/25	szt.	1
6	Elektrokolano d180 45°	szt.	1
7	Elektrokołpak d180 (do próby ciśnieniowej)	szt.	2
8	Elektrokołpak d90 (do próby ciśnieniowej)	szt.	1
9	Elektrokołpak d25 (do próby ciśnieniowej)	szt.	1
10	Kolano bose d180 30° (do przełączenia)	szt.	1
11	Kolano bose d180 45° (do przełączenia)	szt.	1
12	Mufa elektrooporowa PE100 d180 SDR 17,6 (do przełączenia)	szt.	4
13	Mufa elektrooporowa PE100 d90 SDR 11 (do przełączenia)	szt.	1
14	Mufa elektrooporowa PE100 d25 SDR 11 (1 szt. do przełączenia)	szt.	2
15	Taśma ostrzegawcza	m	100
16	Przewód lokalizacyjny	m	100

Rozcięcie i połączenie gazociągu wykona RDG Ostrołęka.
Wykonawca przebudowy gazociągu dostarczy materiały
do przełączenia tj. el. nr 10 – 14.

BIURO PROJEKTOWE:

STERBUD S.C.

07-401 OSTROŁĘKA
UL. I. ARMII W.P. 21
tel. 29-760-43-38
tel/fax 29-769-10-75
e-mail: biuro.projektowe@sterbud.com.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIĘ , NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTANT: Grzegorz Bednarek MAZ/0055/POOS/12	INSTALACJE SANITARNE	

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

MIASTO OSTROŁĘKA
ul. Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostrołeka

NAZWA:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 627 Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ – UL. SŁOWACKIEGO W OSTROŁĘCE

LOKALIZACJA:

Ostrołęka,
działki nr 62096, 60396, 60432/1, 60444/1, 60480/1, 60488/1, 60481/1, 60483/1, 60484/1, 60552/3, 60511/1, 60553/1, 60554/3, 60553/2, 60554/4, 60514, 60515/4, 61599/5, 61852/15, 61852/13, 61856/1, 61850/1, 61857, 61858/1, 61859/1, 61860/1, 60615, 60617/1, 60617/2, 60616, 60594, 61875/44, 61600/2, 61600/3, 61600/4, 61599/6, 61652/1, 61652/2.

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT MONTAŻOWY GAZOCIĄGU

SKALA: b.s.

DATA: styczeń 2016

PLIK NR:

RYSUNEK NR: IS-13

UWAGA:
Odtwarzanie rysunków, w całości lub w części, może nastąpić wyłącznie za zgodą firmy: STERBUD.