

Ostrołęka dnia 14.06.2017r.

KPZ.271.15.2017

Uczestnicy Postępowania

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : „Budowa tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Miasto Ostrołęka reprezentowane przez Prezydenta Miasta-Janusza Kotowskiego, przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SIWZ :

Pytanie nr 1: „Po przeprowadzeniu rozpoznania rynku okazuje się , że nie ma w Polsce firmy która ma w swojej ofercie wykonywanie pali fundamentowych w technologii wskazanej przez Zamawiającego, w związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania pali fundamentowych na przykład rury wbijane?”

Odpowiedź na pytanie 1:” Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania pali fundamentowych inną metodą bezduszną całkowicie bez wstrząsów i wibracji. W przypadku zmiany technologii Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty techniczne określające proponowaną technologię wykonania fundamentów palowych.

Wobec powyższego modyfikacji ulega część odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 13.06.2017 w zakresie posadowienia palowego obiektu w w/w zakresie.

Pozostałe warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski