



Ostrołęka dnia 04.07.2017r.

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w odcinku ul. Witosa na terenie miasta Ostrołęki”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Miasto Ostrołęka reprezentowane przez Prezydenta Miasta-Janusza Kotowskiego, przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami zmieniającymi treść SIWZ:

Pytanie nr 1: „Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej przedstawiającej warunki gruntowo-wodne zgodnie z informacją podaną w opisie przedmiotu zamówienia część III SIWZ.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wykonano otwory badawcze do maksymalnej głębokości 2,5m. W podłożu stwierdzono występowanie utworów holocenu w postaci piaszczysto - humusowych niekontrolowanych nasypów antropogenicznych z domieszką gruzu o stwierdzonej miąższości od 0,9m do 1,4 m , zalegających na utworach plejstocenu, reprezentowanego przez osady pochodzenia wodnołądowego: piaski drobnoziarniste z przewarstwieniami piasków średnich i pospółki. Występujące w podłożu grunty humusowe, nasypy z zawartością gruzu, są gruntami wysadzinowymi. Występujące poniżej rodzime piaski w stanie zagęszczonym są dobrymi gruntami budowlanymi. W odwiertach lokalnie stwierdzono występowanie glin miękkoplastycznych na głębokości pod 1,9 m do 2,50m. Warunki wodne są korzystne. Wody gruntowej do głębokości odwiertu 2,5m nie stwierdzono. Grunty w podłożu zaklasyfikowano do grupy nośności G3.

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski