

OSADNIK





SEPARATOR



Podstawowe parametry urządzeń podczyszczających

SEPARATOR	DN	Qn	Qmax	OSADNIK	DN	Vcz.
	[mm]	[m3/s]	[m3/s]		[mm]	[m3]
Sep1.1	1500	40	400	Os1.1	2000	4,0
Sep2.1	2000	60	600	Os2.1	2000	6,0

Dodatkowa stopa betonowa pod separator i osadnik, podłoże z betonu min. C12/15 gr. 10cm

inwestor: **Prezydent Miasta Ostrołęki**
Pl. Gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołeka
tel. +48 (29) 764 68 11
email: um@um.ostroleka.pl

wykonawca: **DEDALUS** innowacje dla budownictwa
Marcin Łukasiewicz
ul. Fryderyka Chopina 41/2
20-023 Lublin
tel.: 604 913 470
e-mail: m.p.lukasiewicz@gmail.com

inwestycja: **Rozbudowa mostu przez rzekę Narew w Ostrołece w ciągu drogi nr 61, ul. Mostowa, km 0+391**

nazwa rysunku: **Zestaw urządzeń podczyszczających - schemat**

faza: Projekt Wykonawczy — branża sanitarna

zespół projektowy:
mgr inż. **Paweł Szczepański** — projektant branża sanitarna — MAP/0486/POOS/13
mgr inż. **Magdalena Sendorek** — sprawdzający branża sanitarna — MAP/0507/POOS/14

info: skala **-** data **03.2017** wersja **A** numer rysunku **08**