


ISTNIEJACY SŁUP
OŚWIETENIOWY



– OPRAWA LED SCHREDER TECO 1 (4807lm; 36W) wykonanie w II-kl. izolacji.
NA SKUPIE S-60 pochylene 10 st. , POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE F-100/200

UWAGA:
Aparaty, szafki, oprawy oświetleniowe słup,
złącza i wtycznik można zastąpić materiałem
równoważnym lub o wyższych parametrach

roads

BIURA PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO – MARCIN PAWEŁ PARZYCH
07-402 Letis, Durlasy 22
tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl
NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960
www.roads-biura.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NR RYS.: STRON:

E21

SKALA:
- : -

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

STADIUM:
P.W.

NAZWA RYS.

SCHEMAT ZASILANIA OPRAW

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Błot	elektryczna	MAZ/0544/PWBE/15	

OSTROŁĘKA, LUTY 2018 r.

TOM: -