



POZIOM ODNIESIENIA

Rzędna terenu proj.	96.66	96.62
Rzędna terenu istn.	96.66	96.53
Rzędna osi rurociągu	95.00	94.87
Przykrycie rury	1.64	1.64
Zagłębienie dna	1.68	1.77
Spadek	1.0%	
Średnica i materiał rury	PE100 ø40mm	
Odległość	0.0	13.3
Długość odcinka	13.3	



BIURO PROJEKTOWE:

STERBUD S.C.

07-401 OSTROŁĘKA
Aleja Wojska Polskiego 21
tel. 29-760-43-38
tel/fax 29-769-10-75
e-mail: biuro.projektowe@sterbud.com.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIĘ , NAZWISKO, NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTANT: Grzegorz Bednarek MAZ/0055/P00S/12	INSTALACJE SANITARNE	

FAZA:

PROJEKT
WYKONAWCZY

INWESTOR:

PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI
ul. Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostroteka

NAZWA:

BUDOWA DRÓG GMINNYCH -
UL. J. WYBICKIEGO
ORAZ UL. A. MARKOWSKIEGO
W OSTROŁĘCE
Ostroteka,
działki nr 50269, 50094/27, 50094/34,
50094/10, 50256/1, 50270/1, 50268/1, 40401/3

LOKALIZACJA:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROFILE WODOCIĄGU

SKALA:

DATA:

1:100/500

lutý 2018

PLIK NR:

RYSUNEK NR:

IZ-02

UWAGA:

Odtwarzanie rysunków, w całości lub w części, może nastąpić wyłącznie za zgodą firmy: STERBUD.