

Ostrołęka dnia 25.08.2015r.

KPZ.271.7.2015

Uczestnicy Postępowania

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. :
„Modernizacja i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Ostrołęce – etap II” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW”, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Miasto Ostrołęka reprezentowane przez Janusza Kotowskiego – Prezydenta przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ :

Pytanie: 1

„Czy w instalacji oddymiania klatek schodowych oraz instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) czujki jonizacyjne dymu mogą być zastąpione czujkami optycznymi, które również występują w projekcie ?”

Zastosowanie czujek jonizacyjnych nie zwiększa bezpieczeństwa w obiekcie a znacznie ogranicza konkurencję, ponieważ mogą startować tylko firmy posiadające odpowiednie zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie instalowania, konserwacji kontroli szczelności, przewozu itp. jonizacyjnych czujek dymu. Nikt inny takiej czujki nie może nawet kupić. Pomijając powyższe stwarza to również kłopoty dla użytkownika takie jak:

- a) szkodliwość pierwiastka promieniotwórczego w czujce (choć niewielka),
- b) konieczność ścisłej ewidencji każdej czujki,
- c) konieczność corocznych pomiarów szczelności każdej czujki,
- d) zdjęcie czujki np. czas drobnego remontu, przechowywanie oraz ponowny montaż może wykonać tylko ekipa z uprawnieniami,
- e) na każde poruszenie czujki musi być wzywana ekipa z uprawnieniami by wykonać pomiar szczelności.,,

Odpowiedź:

Czujki jonizacyjne są dobrane przez Projektanta, który sugeruje ich pozostawienie.

Nie ma podstaw technicznych do zmiany zaprojektowanych czujników. Istnieje możliwość zamiany na inne pod warunkiem ich właściwego dobrania do pomieszczeń. Zmiana czujników w tym wypadku pozostaje wyłącznie w gestii Wykonawcy. Wykonawca musi przeprowadzić całą procedurę zmiany czujników własnym staraniem i na własny koszt (w przypadku np. konieczności ponownego opiniowania przez rzeczoznawcę ppoż., itp.)

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski

Janusz Kotowski