

Ostrołęka dnia 27.08.2015r.

KPZ.271.7.2015

Uczestnicy Postępowania

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : „Modernizacja i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce – etap II” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Miasto Ostrołęka reprezentowane przez Janusza Kotowskiego – Prezydenta przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ :

Pytanie:

„Oddymianie klatki schodowej. Pytanie dotyczy wentylatora oddymiającego. W przedmiarze podany jest jeden wentylator oddymiający PASAT 40/6 natomiast w opisie technicznym występują dwa wentylatory oddymiające PASAT 40/6 oraz PASAT 35/4. Proszę o wyjaśnienie czy oba wentylatory wchodzą w zakres zamówienia czy jeden z nich? Jeśli jeden to, który?”

Odpowiedź:

Zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej dot. oddymiania klatki schodowej i przedmiarem robót, przedmiotem zamówienia jest jeden wentylator oddymiający równoważny wentylatorowi PASAT 40/6 - 0,55.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski