

Ostrołęka dnia 4.09.2015r.

KPZ.271.8.2015

Uczestnicy Postępowania

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : „Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera w Ostrołęce”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Miasto Ostrołęka reprezentowane przez Janusza Kotowskiego – Prezydenta przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ :

Pytanie:


„W opisie w przedmiarach jest „Nawierzchnia poliuretanowa szorstka w technologii EPDM gr 10 mm w kolorze ceglonym na warstwie stabilizującej poliuretanowej ET – grubość 35 mm” Żaden z producentów nie oferuje takiej nawierzchni. Na boiskach sportowych stosowane są głównie dwa systemy:

- 1) System EPDM gr 8 mm SBR + 7 mm EPDM – nawierzchnia gładka,
- 2) System 10 mm SBR + 3 mm natrysk.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie jednego z w/w systemów?”

Odpowiedź: Wg opinii Projektanta są dostępne nawierzchnie na podkładzie stabilizowanym ET, np. <http://nawierzchnie-sportowe.pl/warstwa-elastyczna-et/> układane na podbudowie z kruszyw. W związku z powyższym nie dokonujemy zmiany.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski